

Fővárosi Nagycirkusz fűtés rekonstrukció

I.D.: 106898729

Melléklet(ek):

- portal_ehr-226912024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817675924821.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45331000-6 45315000-8 45331110-0	Ajánlatkérő szervezet:	Nemzeti Artista-Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft

Rövid összefoglaló: A Fővárosi Nagycirkusz fűtésrendszerének rekonstrukciója az alábbiak szerint:
A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ FŰTÉSRENDSZERÉNEK REKONSTRUKCIÓJA
Fűtés rekonstrukció megvalósítása, belső szigetelés gipszkarton előfal építése
Meglévő állapot ismertetése
Az ingatlan kazánházában jelenleg 2 db BVG KIIGEG típusú RIELLO RS50 gázégővel felszerelt gőzkazán és 1 db Viessmann Vitodens 200 150 kW típusú kondenzációs falikazán üzemel.
A fűtési hőközpont az irodaépület alagsorában található.
Az irodaépület fűtését, valamint a használati melegvízellátás a falikazán végzi. A HMV termelés indirekt fűtésű melegvíztárolókkal történik.
A cirkuszépület fűtéséhez a gőzkazánok szolgáltatják a hőenergiát. A gőzkazánok égéstermékének elvezetésére központi kémény keresztültörténik.
A kondenzációs falikazán saját kéménnyel rendelkezik.
A meglévő kazánok gázfogyasztását 1 db G65 típusú lemezhasas gázmérő méri.
A nézőtér f

Összefoglaló: A Fővárosi Nagycirkusz fűtésrendszerének rekonstrukciója az alábbiak szerint: A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ FŰTÉSRENDSZERÉNEK REKONSTRUKCIÓJA Fűtés rekonstrukció megvalósítása, belső szigetelés gipszkarton előfal építése Meglévő állapot ismertetése Az ingatlan kazánházában jelenleg 2 db BVG KIIIGEG típusú RIELLO RS50 gázégővel felszerelt gőzkazán és 1 db Viessmann Vitodens 200 150 kW típusú kondenzációs falikazán üzemel. A fűtési hőközpont az irodaépület alagsorában található. Az irodaépület fűtését, valamint a használati melegvízellátás a falikazán végzi. A HMV termelés indirekt fűtésű melegvíztárolókkal történik. A cirkuszépület fűtéséhez a gőzkazánok szolgáltatják a hőenergiát. A gőzkazánok égéstermékének elvezetésére központi kémény keresztültörténik. A kondenzációs falikazán saját kéménnyel rendelkezik. A meglévő kazánok gázfogyasztását 1 db G65 típusú lemezházaz gázmérő méri. A nézőtér f
