

Vizafogó 132/11 kV-os alállomás létesítése

I.D.: 105508793

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Szerződésmódosítás
---------------------	-------------------	----------------------	--------------------

CPV kódok:	45232220 45200000 45213250 45315400 45315500 45315600	Ajánlatkérő szervezet:	ELMŰ Hálózati Kft.
------------	---	------------------------	--------------------

Rövid összefoglaló: A nyertes Ajánlattevő feladata: Vizafogó alállomáson 1 db kapcsoló- és vezénylőépület komplett létesítése, 1 db 5 mezős, 132 kV-os SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezés telepítése, 2 db 126/11 kV-os transzformátor és csillagponti berendezés elhelyezésére szolgáló helyiség építése a kapcsoló és vezénylő épületben, 2 db 126/11 kV-os transzformátor és csillagponti berendezés telepítése, 24 cellás 11 kV-os kapcsolóberendezés létesítése, segédüzemi transzformátor komplett telepítés alállomási háziüzemi betápláláshoz, új alállomási kerítés építése, tr. és készülékszállító út építése, közterületi szennyvízcsatorna építése a kiviteli tervdokumentáció szerint. Az alállomás épület hasznos alapterülete 808,28 m². A feladatok részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képező alábbi dokumentumokban található: engedélyek, kiviteli tervek, követelményfüzetek, költségvetési kiírások. Az Ajánlatkérő által biztosításra kerülő készülékeket, anyagokat a tételes költségvetési kiírásokban jelölte meg Ajánlatkérő.

Összefoglaló: A nyertes Ajánlattevő feladata: Vizafogó alállomáson 1 db kapcsoló- és vezénylőépület komplett létesítése, 1 db 5 mezős, 132 kV-os SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezés telepítése, 2 db 126/11 kV-os transzformátor és csillagponti berendezés elhelyezésére szolgáló helyiség építése a kapcsoló és vezénylő épületben, 2 db 126/11 kV-os transzformátor és csillagponti berendezés telepítése, 24 cellás 11 kV-os kapcsolóberendezés létesítése, segédüzemi transzformátor komplett telepítés alállomási háziüzemi betápláláshoz, új alállomási kerítés építése, tr. és készülékszállító út építése, közterületi szennyvízcsatorna építése a kiviteli tervdokumentáció szerint. Az alállomás épület hasznos alapterülete 808,28 m². A feladatok részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képező alábbi dokumentumokban található: engedélyek, kiviteli tervek, követelményfüzetek, költségvetési kiírások. Az Ajánlatkérő által biztosításra kerülő készülékeket, anyagokat a tételes költségvetési kiírásokban jelölte meg Ajánlatkérő.

