
JFP és VG III távhőszolgáltatás beszerzése

I.D.: 106519998

Melléklet(ek):

- portal_ehr-221072024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817598002517.pdf

A szerződés Árubeszerzés
típusa:

A
dokumentum
típusa: Eredménytájékoztatók

CPV kódok: 09324000

Ajánlatkérő Várkapitányság Integrált
szervezet: Területfejlesztési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Rövid összefoglaló: A távhőszolgáltató fűtési szolgáltatást valósít meg, melynek határa a hőközpont belső falsíkja. A szolgáltatási határon belüli, az épület hőellátásához szükséges berendezések rendelkezésre állásának biztosítása a Távhőszolgáltató feladata. Az épület fűtési főkörének keringtetése, a fűtési főkör központi hőmérséklet szabályozása a hőközponti technológiához tartozik. Az épületi fűtési rendszer feltöltésére előírt minőségű hőhordozó közeg rendelkezésre állása, az épület fűtési köreinek nem központi hőmérsékletszabályozása, az épületben keringtetett hőhordozó közeg szennyeződéseinek megszürése, az épületi rendszeren a fűtővíz minimális térfogatáramának biztosítása, a rendszer nyomástartása, illetve fel- és utántöltése, valamint a rendszer felső pontjain megfelelő légtelenítők elhelyezése a Felhasználó feladata. Az ehhez szükséges készülékeket a Felhasználó a hőközponti helyiség területén kívül létesíti. A felhasználó a Távhőszolgáltató által szolgáltatott fűtési melegvizet a saját berendezéseivel használati melegvíz előállításra használja.

Összefoglaló: A távhőszolgáltató fűtési szolgáltatást valósít meg, melynek határa a hőközpont belső falsíkja. A szolgáltatási határon belüli, az épület hőellátásához szükséges berendezések rendelkezésre állásának biztosítása a Távhőszolgáltató feladata. Az épület fűtési főkörének keringtetése, a fűtési főkör központi hőmérséklet szabályozása a hőközponti technológiához tartozik. Az épületi fűtési rendszer feltöltésére előírt minőségű hőhordozó közeg rendelkezésre állása, az épület fűtési köreinek nem központi hőmérsékletszabályozása, az épületben keringtetett hőhordozó közeg szennyeződéseinek megszürése, az épületi rendszeren a fűtővíz minimális térfogatáramának biztosítása, a rendszer nyomástartása, illetve fel- és utántöltése, valamint a rendszer felső pontjain megfelelő légtelenítők elhelyezése a Felhasználó feladata. Az ehhez szükséges készülékeket a Felhasználó a hőközponti helyiség területén kívül létesíti. A felhasználó a Távhőszolgáltató által szolgáltatott fűtési melegvizet a saját berendezéseivel használati melegvíz előállításra használja.
