

Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció III. 2024

I.D.: 107233968

Melléklet(ek):

- portal_ehr-232432024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817760531797.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45315300-1 45111000-8 45231400-9 34928510-6	Ajánlatkérő szervezet:	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid összefoglaló: Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója során az alábbi közbeszerzési részekben a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott tervek szerint kell a kivitelezési munkákat elvégezni:

1. rész: IV. kerület Pozsonyi utcai lakótelep
A jelzett címen kb. 1567 m 4x10/10mm² és 945 m 4x16/16mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 57 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
(a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

2. rész: XIII. kerület Béke út
A jelzett címen kb. 691 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 17 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
(a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

3. rész: XII. kerület Jagelló út parkoló
A jelzett címen kb. 390 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típus

Összefoglaló: Közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója során az alábbi közbeszerzési részekben a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott tervek szerint kell a kivitelezési munkákat elvégezni: 1. rész: IV. kerület Pozsonyi utcai lakótelep A jelzett címen kb. 1567 m 4x10/10mm² és 945 m 4x16/16mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 57 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással. (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint) 2. rész: XIII. kerület Béke út A jelzett címen kb. 691 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 17 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással. (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint) 3. rész: XII. kerület Jagelló út parkoló A jelzett címen kb. 390 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típus

