

Közvilágítási kábelhálózat fejlesztése 2024.

I.D.: 105760420

Melléklet(ek):

- portal_ehr-197322024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817495733589.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45111000-8 34928510-6 45231400-9 45315300-1	Ajánlatkérő szervezet:	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid összefoglaló: Közvilágítási kábelhálózat fejlesztése; meglévő gyalogos - átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése során az alábbi közbeszerzési részekben a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott tervek szerint kell a kivitelezési munkákat elvégezni:

1. rész: XVII. Zsigmond utca 2. ütem
A jelzett címen kb. 170 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 6 db 76/80/4, kúpos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepítésével(T19-T24-ig), 6db új Tweet Stelium LED-es lámpatest felszerelésével, 6 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással.
(a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

2. rész: VIII. Lujza utca
A jelzett címen 12 db új Lídia LED-es lámpatestet kell felszerelni, a meglévő lámpatestek bontásával, az átfeszítő sodronyok cseréjével.
(a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

Összefoglaló: Közvilágítási kábelhálózat fejlesztése; meglévő gyalogos - átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése során az alábbi közbeszerzési részekben a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott tervek szerint kell a kivitelezési munkákat elvégezni: 1. rész: XVII. Zsigmond utca 2. ütem A jelzett címen kb. 170 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábel fektetése szükséges, 6 db 76/80/4, kúpos, talpcsavaros, horganyzott oszlop telepítésével(T19-T24-ig), 6db új Tweet Stelium LED-es lámpatest felszerelésével, 6 db új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással. (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint) 2. rész: VIII. Lujza utca A jelzett címen 12 db új Lídia LED-es lámpatestet kell felszerelni, a meglévő lámpatestek bontásával, az átfeszítő sodronyok cseréjével. (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint)

