

JFP és VG III távhőszolgáltatás beszerzése

I.D.: 106538527

Melléklet(ek):

- Szerződés_VK_JFP és VG III távhő_20241128.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Szerződés
CPV kódok:	09324000-6	Ajánlatkérő szervezet:	Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid összefoglaló: A távhőszolgáltató fűtési szolgáltatást valósít meg, melynek határa a hőközpont belső falsíkja. A szolgáltatási határon belüli, az épület hőellátásához szükséges berendezések rendelkezésre állásának biztosítása a Távhőszolgáltató feladata. Az épület fűtési főköreinek keringtetése, a fűtési főkör központi hőmérséklet szabályozása a hőközponti technológiához tartozik. Az épületi fűtési rendszer feltöltésére előírt minőségű hőhordozó közeg rendelkezésre állása, az épület fűtési köreinek nem központi hőmérsékletszabályozása, az épületben keringtetett hőhordozó közeg szennyeződéseinek megszürése, az épületi rendszeren a fűtővíz minimális térfogatáramának biztosítása, a rendszer nyomástartása, illetve fel- és utántöltése, valamint a rendszer felső pontjain megfelelő légtelenítők elhelyezése a Felhasználó feladata. Az ehhez szükséges készülékeket a Felhasználó a hőközponti helyiség területén kívül létesíti.
A felhasználó a Távhőszolgáltató által szolgáltatott fűtési melegvizet a saját berendezéseivel használati melegvíz előállításra használja.

Összefoglaló: A távhőszolgáltató fűtési szolgáltatást valósít meg, melynek határa a hőközpont belső falának. A szolgáltatási határon belüli, az épület hőellátásához szükséges berendezések rendelkezésre állásának biztosítása a Távhőszolgáltató feladata. Az épület fűtési főköreinek keringtetése, a fűtési főkör központi hőmérséklet szabályozása a hőközponti technológiához tartozik. Az épületi fűtési rendszer feltöltésére előírt minőségű hőhordozó közeg rendelkezésre állása, az épület fűtési köreinek nem központi hőmérsékletszabályozása, az épületben keringtetett hőhordozó közeg szennyeződéseinek megszürése, az épületi rendszeren a fűtővíz minimális térfogatáramának biztosítása, a rendszer nyomástartása, illetve fel- és utántöltése, valamint a rendszer felső pontjain megfelelő légtelenítők elhelyezése a Felhasználó feladata. Az ehhez szükséges készülékeket a Felhasználó a hőközponti helyiség területén kívül létesíti. A felhasználó a Távhőszolgáltató által szolgáltatott fűtési melegvizet a saját berendezéseivel használati melegvíz előállításra használja.
