

Várkert Bazár hőenergiával való ellátása

I.D.: 106098815

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	09324000	Ajánlatkérő szervezet:	Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid összefoglaló: A közbeszerzési eljárás tárgy a Várkert Bazár épületegyüttes hőszolgáltatásának megoldása. Lekötendő hőtéljesítmény: 1,1 MW
Tervezett vételezni kívánt hőmennyiség: 9 465 GJ/év. A hőenergia szolgáltatása forró víz hőhordozó közeggel történik. A hőtermelő létesítmény a Kelenföldi erőmű. A hőhordozó közeg jellemzői a hőtermelő létesítmény elosztójánál: - forróvíz névleges hőfoka: 130/80 °C Fűtési időszakban a napi várható középhőmérséklet alapján, fűtési időszakon kívül 60°C - névleges nyomása: 25 bar
A távhőszolgáltatás a hőmennyiségmérés helye szerint hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás. A szolgáltatott, illetve vételezett hő mennyiségét a Távhőszolgáltató a tulajdonában lévő, a felhasználási helyen (hőfogadó állomáson) elhelyezett hiteles hőfogyasztásmérővel méri. A távhőszolgáltatás díja az alapidjából és a hődíjból áll. Az alapidj az Ajánlatkérő által lekötött évi legmagasabb hőtéljesítmény után naptári évre fizetendő éves díj (Ft/MW). A hődíj az Ajánlatkérő által vételezett, a hiteles hőfogyasztásmérővel mért hőmennyiség után havonta fizetendő díj (Ft/GJ). További információ a műszaki leírásban.

Összefoglaló: A közbeszerzési eljárás tárgy a Várkert Bazár épületegyüttes hőszolgáltatásának megoldása. Lekötendő hőteljesítmény: 1,1 MW Tervezett vételezni kívánt hőmennyiség: 9 465 GJ/év. A hőenergia szolgáltatása forró víz hőhordozó közeggel történik. A hőtermelő létesítmény a Kelenföldi erőmű. A hőhordozó közeg jellemzői a hőtermelő létesítmény elosztójánál: - forróvíz névleges hőfoka: 130/80 °C Fűtési időszakban a napi várható középhőmérséklet alapján, fűtési időszakon kívül 60°C - névleges nyomása: 25 bar A távhőszolgáltatás a hőmennyiségmérés helye szerint hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás. A szolgáltatott, illetve vételezett hő mennyiségét a Távhőszolgáltató a tulajdonában lévő, a felhasználási helyen (hőfogadó állomáson) elhelyezett hiteles hőfogyasztásmérővel méri. A távhőszolgáltatás díja az alaplíjból és a hődíjből áll. Az alaplíj az Ajánlatkérő által lekötött évi legmagasabb hőteljesítmény után naptári évre fizetendő éves díj (Ft/MW). A hődíj az Ajánlatkérő által vételezett, a hiteles hőfogyasztásmérővel mért hőmennyiség után havonta fizetendő díj (Ft/GJ). További információ a műszaki leírásban.
