

Szennyvíz szivattyú beszerzés - 2024

I.D.: 107593169

Melléklet(ek):

- portal_ehr-236162024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817558222165.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	42122000	Ajánlatkérő szervezet:	NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid összefoglaló: 1. rész: Szennyvíz búvárszivattyú
Mennyiség: összesen 221 db szennyvíz búvárszivattyú az alábbi bontásban - 170 db + opció: 51 db
2. rész: Házi átemelő szivattyú, Mennyiség: 5 db
3. rész: Csőszivattyú, Mennyiség: 1 db
4. rész: Száraz beépítésű átemelő szivattyú, Mennyiség: 2 db
5. rész: Uszadékszivattyú, Mennyiség: 1 db
6. rész: Recirkulációs szivattyú, Mennyiség: 2 db
Az ajánlatkérés során ajánlatkérő a kiváltandó típust jelölte meg, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható. Amennyiben a megajánlásra kerülő szivattyú nem kompatibilis a kiváltandó termék csatlakozó talpával, úgy az ajánlati árban a csatlakozó idom (adapter) árát is meg kell ajánlani, az külön nem számítható fel. A szivattyú száraz beépítésű. A szivattyú hűtését a szivattyúnak önmagában kell megoldania, külön hűtést ajánlatkérő nem szándékozik kiépíteni. A szivattyúkkal kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Összefoglaló: 1. rész: Szennyvíz búvárszivattyú Mennyiség: összesen 221 db szennyvíz búvárszivattyú az alábbi bontásban - 170 db + opció: 51 db 2. rész: Házi átemelő szivattyú, Mennyiség: 5 db 3. rész: Csőszivattyú, Mennyiség: 1 db 4. rész: Száraz beépítésű átemelő szivattyú, Mennyiség: 2 db 5. rész: Uszadékszivattyú, Mennyiség: 1 db 6. rész: Recirkulációs szivattyú, Mennyiség: 2 db Az ajánlatkérés során ajánlatkérő a kiváltandó típust jelölte meg, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható. Amennyiben a megajánlásra kerülő szivattyú nem kompatibilis a kiváltandó termék csatlakozó talpával, úgy az ajánlati árban a csatlakozó idom (adapter) árát is meg kell ajánlani, az külön nem számítható fel. A szivattyú száraz beépítésű. A szivattyú hűtését a szivattyúnak önmagában kell megoldania, külön hűtést ajánlatkérő nem szándékozik kiépíteni. A szivattyúkkal kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
