

Szolgálati lakás felújítása (Táncsics u. 1.)

I.D.: 106458890

Melléklet(ek):

- portal_ehr-220442024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817826329941.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45000000-7	Ajánlatkérő szervezet:	Adony Város Önkormányzata

Rövid összefoglaló: Adony, szolgálati lakás felújítása (Táncsics u. 1.)
NETTÓ ALAPTERÜLET: 60,86 m²
(bruttó:76,56 m²)
Meglévő állapot:
A meglévő épület sáv alapozással készült kisméretű téglafalazattal, monolit vasbeton födémmel és fa tetőszerkezettel. Ikerházként épült a 70-es évek végén. A szobák ragasztott parkettával, a többi helyiség mázas kerámia-, illetve cementlapokkal burkolt. A kémény, valamint a tetőszerkezet és a héjalás állapota megfelelő. A használati melegvizet villanybojler, míg a fűtést parapetre szerelt gázkonvektorok biztosítják. Az elektromos hálózat korszerűtlen, elavult.
Az elmúlt években külső nyílászárói korszerűnek mondható, hőszigetelt műanyag nyílászárókra lettek cserélve. Az épületben egyéb jelentős felújítás építése óta nem történt.
Felújítás során tervezett feladatok:
Előtető
Az épület bejáratánál a rajzokon jelölt kialakításban 1 db előtető kerül elhelyez

Összefoglaló: Adony, szolgálati lakás felújítása (Táncsics u. 1.) NETTÓ ALAPTERÜLET: 60,86 m² (bruttó:76,56 m²) Meglévő állapot: A meglévő épület sáv alapozással készült kisméretű téglafalazattal, monolit vasbeton födémmel és fa tetőszerkezettel. Ikerházként épült a 70-es évek végén. A szobák ragasztott parkettával, a többi helyiség mázas kerámia-, illetve cementlapokkal burkolt. A kémény, valamint a tetőszerkezet és a héjalás állapota megfelelő. A használati melegvizet villanybojler, míg a fűtést parapetre szerelt gázkonvektorok biztosítják. Az elektromos hálózat korszerűtlen, elavult. Az elmúlt években külső nyílászárói korszerűnek mondható, hőszigetelt műanyag nyílászárókra lettek cserélve. Az épületben egyéb jelentős felújítás építése óta nem történt. Felújítás során tervezett feladatok: Előtető Az épület bejáratánál a rajzokon jelölt kialakításban 1 db előtető kerül elhelyez