

Önkorm.-i épület energetikai korszerűsítés_Domony

I.D.: 107522405

Melléklet(ek):

- portal_ehr-235542024.pdf
- hirdetmeny.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Új kiírások, ajánlati felhívások
CPV kódok:	45000000-7 45260000-7 45315000-8 45315100-9 45331000-6 45350000-5	Beadási határidő:	2025.01.13 11:00
Ajánlatkérő szervezet:	DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Rövid összefoglaló:	Építkezés helyszíne: Both-Bagi Kúria épület 2182 Domony, Fő út 98 Hrsz: 315/6 Az épülettechnikai rendszereinek korszerűsítése jelen projekt keretében kerül felújításra. Jelen átalakítás keretében új, költség-, és energia hatékony fűtési rendszert és ehhez kapcsolódóan fűtésvezérlés és szabályozó rendszer kerül kialakításra. A felújítással párhuzamosan háztartási méretű napelemes kiserőmű létesül az épület udvar felőli D-i tájolású tetőfelületére. Az épület elektromos hálózatának fogyasztását ez idő szerint több mérőórával mérik. A tervezett HMKE létesítésére tekintettel jelen projekt keretében a mérőhelyen egy ad-vesz típusú mérőórát fogunk üzemeltetni. Az elektromos betáp fogadópontját nem kívánjuk megváltoztatni. A méretlen főkábel változatlanul a meglévő tetőpóznán fogadjuk. Az új mérőszekrény a régi mérődobozok helyére kerül felszerelésre. Az épület elektromos fogyasztását jelenleg

Összefoglaló: Építkezés helyszíne: Both-Bagi Kúria épület 2182 Domony, Fő út 98 Hrsz: 315/6 Az épülettechnikai rendszereinek korszerűsítése jelen projekt keretében kerül felújításra. Jelen átalakítás keretében új, költség-, és energia hatékony fűtési rendszert és ehhez kapcsolódóan fűtésvezérlés és szabályozó rendszer kerül kialakításra. A felújítással párhuzamosan háztartási méretű napelemes kiserőmű létesül az épület udvar felőli D-i tájolású tetőfelületére. Az épület elektromos hálózatának fogyasztását ez idő szerint több mérőórával mérik. A tervezett HMKE létesítésére tekintettel jelen projekt keretében a mérőhelyen egy ad-vesz típusú mérőórát fogunk üzemeltetni. Az elektromos betáp fogadópontját nem kívánjuk megváltoztatni. A méretlen főkábel változatlanul a meglévő tetőpóznán fogadjuk. Az új mérőszekrény a régi mérődobozok helyére kerül felszerelésre. Az épület elektromos fogyasztását jelenleg
